

6) Видеонаблюдение не имеется
в) Автономная пожарная сигнализация (I ранит — 3) - не работает

VII Меры по инженерно-технической, физической и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
а) объектовые и локальные системы оповещения: не имеется, звонко - речевое оповещение о ЧС;

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи: отсутствуют;

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: отсутствуют;

г) стационарные и ручные металлоискатели: отсутствуют;

д) телевизионные системы охраны: отсутствуют;

е) система охранного освещения: есть, установленные с внешней стороны здания по периметру система охранного освещения, 1 лампа над входной дверью.

2. Меры по физической защите объекта (территории):
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): отсутствуют;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 2 для людей с объекта и 1 для выезда автотранспорта;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска на объекте (территории): отсутствуют;

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): нет

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта:
а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности: Декларация пожарной безопасности. Запрещено курение. Отделом надзорной деятельности и профилактической работы № 9 УНД и ПР МЧС России г. Ижевска по Республике Дагестан 27.09.2017г.

№ 82715000 ТО 00056, заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 91 от 04.10.2011г., акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индустриального предприятия № 1644 от 16.08.2017г.

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: на объекте отсутствует система внутреннего противопожарного водопровода;

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: объект оборудован третьим типом оповещения людей о пожаре по НПБ 104-03, звуковой сигнал и порошковыми огнетушителями в количестве 4 штуки;

№ п/п	Наименование	Место расположения	Этаж
1	Огнетушитель ОП-4	Пож. щит - 2	1 этаж
2			
3	Огнетушитель ОП-4	На кухне - 2	1 этаж